

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00159/2019-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de caldeiras e estufas

Descrição Detalhada: Manutenção de caldeiras e estufas - MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS - MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS à lenha da Diretoria de Assuntos Comunitários: Serviços a serem executados: A)- Abrir a caldeira, escovar e lavar a tubulação, espelho, fornalha e corpo externo da caldeira. B)- reengaxetar registros, válvulas e bombas. C)-trocar juntas dos tampões de fundo. D)- fazer inspeção de segurança. E)- fazer teste hidrostático conforme NB-55 da ABNT e NR-13. F)-regulagem das válvulas de segurança em bancada conforme NR-13. G)-regulagem de pressostato e manômetro. Observação: despesas de traslado, alojamento e alimento por conta do fornecedor. O serviço deverá ser prestado com qualidade, atendendo as normas de segurança, e com fornecimento de bons produtos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Florestal/MG (1)

2 - Manutenção de caldeiras e estufas

Descrição Detalhada: Manutenção de caldeiras e estufas - MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS - MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS à lenha do setor de indústrias rurais. A)- abrir tampas traseiras e dianteiras. B)- escovar e lavar tubulações, espelho, fornalha e corpo externo da caldeira. C)- trocar juntas e tampões do fundo. D)- fazer inspeção de segurança conforme NB-55 da ABNT e NR-13. E)- fazer medição de espessura de chapas nas calotas e corpo, espelhos e fornalha com aparelho de ultrassom. F)- fazer teste hidrostático conforme normas do fabricante. G)- fechar tampas traseiras e dianteiras. H)- Fornecer: 8 metros de fita de amianto de 2 polegadas por 1/8 de polegadas(2" x 1/8"). I)- regulagem das válvulas de segurança em bancada conforme NR-13. J) aferição e regulagem de manômetro. K))- regulagem do injetor manual. L)- fornecer 2 tubos de silicone acético alta temperatura vermelho de 280gramas cada. M)Instalar 29 metros de calha bipartida de lã de rocha com cobertura aluminizada para tubos de 1 1/2" na tubulação de vapor(Proteção térmica) N)Instalar 16 metros de calha bipartida de lã de rocha com cobertura aluminizada para tubos de 1 1/4" ...descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Florestal/MG (1)